RUSSIAN FEDERATION

№ 0003492

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.33199.04ЗАЩ0.ОС.002.01448
(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местоположение заявителя)
ООО «Финитура Декор», ОГРН: 1033500067028. Место нахождения: Россия, 160000, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77А, кв.49. Адрес производства: Россия, 160000, г. Вологда, Окружное шоссе, 2А. телефон: +7 921-722-05-52, эл. почта: mail@finitura.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местоположение изготовителя продукции)
ООО «Финитура Декор», ОГРН: 1033500067028. Место нахождения: Россия, 160000, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77А, кв.49. Адрес производства: Россия, 160000, г. Вологда, Окружное шоссе, 2А. телефон: +7 921-722-05-52, эл. почта: mail@finitura.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ООО «СД Испытания». ОГРН 1257700057812
125504, город Москва, Дмитровское ш, д. 81 стр. 7
Тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdspbi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33199.04ЗАЩ0.ОС.002

ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Панель шпонированная, плинтус. Маркировка Finitura dekor. Выпускаемые по ТУ 5361-001-0107689219-2016. Серийный выпуск.

код ОКПД2
16.23.19

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствии которого (которых) производилась сертификация)
Класс пожарной безопасности: КМ2. Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; Группа воспламеняемости – В2 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; Коэффициент дымообразующей способности - Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18); Показатель токсичности - Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20)

код ТН ВЭД
4412 99 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ1448-05/2026 от 25.05.2026г. Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации № РОСС RU.33199.04ЗАЩ0.ИЛ.002, выдан 04.02.2026г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)
ТУ 5361-001-0107689219-2016

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.05.2026 **по** 24.05.2031

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия
А.С.Зайцев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия
Г.В. Давлетшин

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СД Испытания» ОГРН 1257700057812
Орган по сертификации «СД Испытания»
РОСС RU.33199.04ЗАЩ0.ОС.002

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 756.