

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**ООО «ГАРАНТ»**119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184
Регистрационный № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ14 от 2022-07-19**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «ГАРАНТ»

А. А. Куприянова

«18» Апреля 2023г.**ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ**

(анализа)

№28970-ГРНТ/ПБ-23 от 18.04.2023

1	Объект	Доска паркетная
2	Заявитель	Индивидуальный предприниматель Гудков Александр Владимирович, Адрес: Россия, Область Вологодская, Район Вологодский, Деревня Новое, д. 103а, ИНН: 352501333935, ОГРНИП: 304352501900125
3	Изготовитель	Индивидуальный предприниматель Гудков Александр Владимирович, Адрес: Россия, Область Вологодская, Район Вологодский, Деревня Новое, д. 103а, ИНН: 352501333935, ОГРНИП: 304352501900125
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 28970 от 07 Марта 2023 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	08 Марта 2023 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	17 Марта 2023 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	22 Марта 2023 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть; ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость; ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения; ГОСТ 51032-97 Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени
9	Результаты	Таблица №1

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Доска паркетная, выпускаемая Индивидуальным предпринимателем Гудков Александр Владимирович, Адрес: Россия, Область Вологодская, Район Вологодский, Деревня Новое, д. 103а, ИНН: 352501333935, ОГРНИП: 304352501900125, соответствует: группа горючести - слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (В2) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности - с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-2018 (п.11); группа токсичности продуктов горения - умеренноопасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-2018 (п.13); группа распространения пламени по поверхности - нераспространяющие (РП1) по ГОСТ Р 51032-97.

Исполнитель



С. М. Калинина

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «ГАРАНТ».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.